

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-06-18-02

**Produkt:** 1. Complex Hartölwachs / 2. Complex Hartölwachs / Holzart: Eiche

**Auftraggeber:** Complex - Josef Schellhorn GmbH  
Egerbach 50a  
6334 Schwoich  
Österreich

**Grundlagen:** Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
gemäß DIN 51130:2014

**Prüfbericht:** 2718197 vom 17.06.2019

**Prüfergebnis:**

Eigenschaft	Ergebnis	Rutschhemmklasse gemäß DIN 51130:2014
Rutschhemmende Eigenschaften gemäß DIN 51130:2014	$\alpha_{ges} = 13,1^\circ$	R10

$\alpha_{ges}$  ... Gesamtakzeptanzwinkel

Dresden, 18.06.2019



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-06-05-01

**Produkt:** 1. Complex Hartölwachs / 2. Complex Hartölwachs / Holzart: Fichte

**Auftraggeber:** Complex - Josef Schellhorn GmbH  
Egerbach 50a  
6334 Schwoich  
Österreich

**Grundlagen:** Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
gemäß DIN 51130:2014

**Prüfbericht:** 2717495 vom 13.04.2018

**Prüfergebnis:**

Eigenschaft	Ergebnis	Rutschhemmklasse gemäß DIN 51130:2014
Rutschhemmende Eigenschaften gemäß DIN 51130:2014	$\alpha_{ges} = 14,4^\circ$	R10

$\alpha_{ges}$  ... Gesamtakzeptanzwinkel

Dresden, 05.06.2019



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter